

Assunto: **Re: Pedido de Esclarecimento - PE 08/2020**
De: <licitacao@camaraipatinga.mg.gov.br>
Para: Luciana Licitações e Contratos <Luciana@brasillprodutos.com.br>
Data: 04/11/2020 17:56



Boa Tarde Sra. Luciana

O condicionador de ar a ser adquirido precisa atender a rede elétrica existente na Câmara que é 220V Bifásico.

Att.

Miryan Nunes/Pregoeira

Em 04/11/2020 09:22, Luciana Licitações e Contratos escreveu:

Bom dia!

Sei que o prazo de esclarecimento já se esvaiu, mas queria ver se ainda dá tempo de participar do certame.

Verificamos que na descrição pede Ar 220V Bifásico, tem alguma particularidade pra isso? Pois todos os aparelhos Split comum são Monofásico.

Depois disso passa pra Trifásico, que são os aparelhos maiores piso teto acima de 48.000 btus. o Bifásico hoje em dia não é comercializado.

Desde já agradeço se puderem me esclarecer.

Luciana Maria

Licitações e Contratos

Fone: (62) 3945-9847/3945-8939/3204-6275

End.: Rua da Pátria, nº 239, Qd 73, Lt 18, St Santa Genoveva, Goiânia/Go, Cep.: 74.670-300

“Descobri que, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu pareço ter” – Thomas Jefferson