

926522.182022.2632.4560.1180154929



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00018/2022

Às 09:00 horas do dia 05 de dezembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 322/2022 de 03/11/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 118, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00018/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição, de Nobreaks para Câmara Municipal, visa atender as necessidades desta casa na proteção dos servidores de dados, no sistema de monitoramento e do sistema de transmissão ao vivo.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Acumulador tensão

Descrição Complementar: Acumulador Tensão Tipo: Senoidal, Entrada/Saída: 115/220/115/127 VCA, Potência Máxima Nominal: 3000 VA, Altura: 765 MM, Largura: 304 MM, Profundidade: 780 MM, Peso: 170 KG, Características Adicionais: Variação Tensão De Entrada +/- 15%, Display - Led, Frequência: 60 Hz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 22.749,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000 e com valor negociado a R\$ 19.998,0000.

Histórico

Item: 1 - Acumulador tensão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.565.446/0001-48	JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	26/11/2022 15:26:33

Marca: cr energia

Fabricante: cr energia

Modelo / Versão: cr energia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK Especificações técnicas mínimas: - Potência: 3000VA (3KVA) / 2700W - Tipologia: On-line de dupla conversão - Fator de potência saída: 0,9 - Tensão nominal de entrada: 115V - Tensão nominal de saída: 115V - Frequência de rede: 40/70Hz +/- 1% ou 50/60Hz +/- 2% - Tempo de transferência: zero - Forma da onda no inversor: Senoidal pura - Conexão de entrada: 1 engate rápido para bateria externa, Cabo de alimentação 20A - Quantidade de tomadas: mínimo de 4 tomadas 10A - NBR 14136 - Baterias: 6 baterias VRLA 12V 9AH - Autonomia Média: mínimo de 4h30m com carga de 90W - Regulação de saída em modo inversor: máximo de +/- 2% - Ruído audível: 50db a 1 metro de distância - Fator de crista: 3:1 - Temperatura de operação: 0 a 40°C - Display LCD/LED permitindo realizar leituras e configurações de parâmetros como também visualizar diagnóstico de falhas. - Alarmes visuais e audíveis de falha de rede, bateria baixa, sobretensão, subtensão e falha interna - Comunicação em RS232, USB e (SNMP opcional) - Software de comunicação inteligente Proteções: - Contra descarga profunda das baterias - Contra sobrecarga (eletrônica e por disjuntor) - Contra sub e sobre tensões - Contra ruídos elétricos (filtro de linha na entrada e na saída) - Contra surtos de tensão (VDR) Garantia: Mínima de 01 (um) ano.

Porte da empresa: ME/EPP

27.363.204/0001-43	I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	26/11/2022 17:00:07
Marca: ts shara Fabricante: ts shara Modelo / Versão: ts shara Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK Especificações técnicas mínimas: - Potência: 3000VA (3KVA) / 2700W - Tipologia: On line de dupla conversão - Fator de potência saída: 0,9 - Tensão nominal de entrada: 115V - Tensão nominal de saída: 115V - Frequência de rede: 40/70Hz +/- 1% ou 50/60Hz +/- 2% - Tempo de transferência: zero - Forma da onda no inversor: Senoidal pura - Conexão de entrada: 1 engate rápido para bateria externa, Cabo de alimentação 20A - Quantidade de tomadas: mínimo de 4 tomadas 10A - NBR 14136 - Baterias: 6 baterias VRLA 12V 9AH - Autonomia Média: mínimo de 4h30m com carga de 90W - Regulação de saída em modo inversor: máximo de +/- 2% - Ruído audível: 50db a 1 metro de distância - Fator de crista: 3:1 - Temperatura de operação: 0 a 40°C - Display LCD/LED permitindo realizar leituras e configurações de parâmetros como também visualizar diagnóstico de falhas. - Alarmes visuais e audíveis de falha de rede, bateria baixa, sobretensão, subtensão e falha interna - Comunicação em RS232, USB e (SNMP opcional) - Software de comunicação inteligente Proteções: - Contra descarga profunda das baterias - Contra sobrecarga (eletrônica e por disjuntor) - Contra sub e sobre tensões - Contra ruídos elétricos (filtro de linha na entrada e na saída) - Contra surtos de tensão (VDR) Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							
05.984.395/0001-28	TTF INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	03/12/2022 14:47:27
Marca: TSSHARA Fabricante: TSSHARA Modelo / Versão: Nobreaks UPS SENNO VT 3KVA/ 2700W 6BS 9Ah. Mono 11 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreaks UPS SENNO VT 3KVA/ 2700W 6BS 9Ah. Mono 110V. C/ LCD e USB Porte da empresa: ME/EPP							
20.324.748/0001-57	VLP NOBREAKS E ESTABILIZADORES EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 6.000,0000	R\$ 36.000,0000	02/12/2022 15:41:27
Marca: VLP Fabricante: VLP Industria eletrônica Ltda. Modelo / Versão: VSI 3000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK - Potência: 3000VA (3KVA) / 2700W; Tipologia: On-line de dupla conversão; Fator de potência saída: 0,9; Tensão nominal de entrada: 115V; Tensão nominal de saída: 115V; Frequência de rede: 40/70Hz +/- 1% ou 50/60Hz +/- 2%; Tempo de transferência: zero; Forma da onda no inversor: Senoidal pura; Conexão de entrada: 1 engate rápido para bateria externa, Cabo de alimentação 20A; Quantidade de tomadas: mínimo de 4 tomadas 10A - NBR14136; Baterias: 6 baterias VRLA 12V 9AH; Autonomia Média: mínimo de 4h30m com carga de 90W; Regulação de saída em modo inversor: máximo de +/- 2%; Ruído audível: 50db a 1 metro de distância; Fator de crista: 3:1; Temperatura de operação: 0 a 40°C; Display LCD/LED permitindo realizar leituras e configurações de parâmetros como também visualizar diagnóstico de falhas. Alarmes visuais e audíveis de falha de rede, bateria baixa, sobretensão, subtensão e falha interna; Comunicação em RS232, USB e (SNMP opcional); Software de comunicação inteligente; Proteções: Contra descarga profunda das baterias; Contra sobrecarga (eletrônica e por disjuntor); Contra sub e sobre tensões; Contra ruídos elétricos (filtro de linha na entrada e na saída); Contra surtos de tensão (VDR); Garantia: 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							
03.983.321/0001-41	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 6.934,4900	R\$ 41.606,9400	02/12/2022 07:16:16
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: NOBREAK ONLINE TORRE DNB 3.0KVA-120V-TW CÓD: 48220 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK ONLINE TORRE DNB 3.0KVA-120V-TW CÓD: 4822028 Porte da empresa: ME/EPP							
30.725.507/0001-73	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650	Sim	Sim	6	R\$ 7.318,8600	R\$ 43.913,1600	02/12/2022 16:53:00
Marca: TS SHARA UPS SENNO V Fabricante: TS SHARA UPS SENNO VT 3KVA Modelo / Versão: TS SHARA UPS SENNO VT 3KVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak para servidores de dados, sistema de transmissão e sistema de monitoramento; Especificações técnicas mínimas: Potência: 3000VA (3KVA)/2700W Tipologia: On-line de dupla conversão Fator de potência saída: 0,9 Tensão nominal de entrada: 115V Tensão nominal de saída: 115V Frequência de rede: 40/70Hz +/- 1% ou 50/60Hz +/- 2% Tempo de transferência: zero Forma da onda no inversor: Senoidal pura Conexão de entrada: 1 engate rápido para bateria externa, Cabo de alimentação 20A Quantidade de tomadas: mínimo de 4 tomadas 10A - NBR 14136 Baterias: 6 baterias VRLA 12V 9AH Autonomia Média: mínimo de 4h30m com carga de 90W Regulação de saída em modo inversor: máximo de +/- 2% Ruído audível: 50db a 1 metro de distância Fator de crista: 3:1 Temperatura de operação: 0 a 40°C Display LCD/LED permitindo realizar leituras e configurações de parâmetros como também visualizar diagnóstico de falhas. Alarmes visuais e audíveis de falha de rede, bateria baixa, sobretensão, subtensão e falha interna Comunicação em RS232, USB e (SNMP opcional) Software de comunicação inteligente Proteções: Contra descarga profunda das baterias Contra sobrecarga (eletrônica e por disjuntor) Contra sub e sobre tensões Contra ruídos elétricos (filtro de linha na entrada e na saída) Contra surtos de tensão (VDR) Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							

12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 7.490,0000	R\$ 44.940,0000	04/12/2022 11:53:30
Marca: TS Shara Fabricante: TS Shara Modelo / Versão: 6803 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak TS Shara UPS Senno ST Rack 3KVA, 2U, 115V, 6x Baterias Internas de 9AH – 6803 Especificações: - Potência: 3000VA - Tipologia: On-line de dupla conversão - Fator de potência saída: 0,9 - Tensão de entrada: 115V - Tensão de saída: 115V - Frequência de rede: 50/60Hz +/-2% - Tempo de transferência: zero - Forma da onda no inversor: Senoidal pura - Conexão de entrada: Cabo de alimentação 20A - Quantidade de tomadas: 4 tomadas 10A - NBR 14136 - Baterias: 6 baterias VRLA 12V 9AH - Autonomia Média: 4h30min - com carga de 90W - Regulação de saída em modo inversor: +/-2% - Ruído audível: 50db a 1 metro de distância - Fator de crista: 3:1 - Temperatura de operação: 0 a 40°C Dimensões: - Altura: 440 mm - Largura: 86,5 mm - Comprimento: 440 mm Proteções: - Contra descarga profunda das baterias - Contra sobrecarga (eletrônica e por disjuntor rearmável) - Contra sub e sobre tensões - Contra ruídos elétricos (filtro de linha na entrada e na saída) - Contra surtos de tensão (Varistor) Aplicações: - Datacenters - Equipamentos Hospitalares e Laboratoriais - Ideais para aplicações de missão crítica - Servidores de rede Conteúdo da Embalagem: - Nobreak TS Shara UPS Garantia: 12 meses de garantia Porte da empresa: ME/EPP							
35.439.466/0001-72	FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 7.500,0000	R\$ 45.000,0000	02/12/2022 16:22:24
Marca: LACERDA Fabricante: LACERDA Modelo / Versão: TBB 3KVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK : 3000VA (3KVA) / 2700W - Tipologia: On-line de dupla conversão - Fator de potência saída: 0,9 - Tensão nominal de entrada: 115V - Tensão nominal de saída: 115V - Frequência de rede: 40/70Hz +/- 1% ou 50/60Hz +/- 2% Tempo de transferência: zero - Forma da onda no inversor: Senoidal pura - Conexão de entrada: 1 engate rápido para bateria externa, Cabo de alimentação 20ª - Quantidade de tomadas: mínimo de 4 tomadas 10A - NBR 14136 - Baterias: 6 baterias VRLA 12V 9AH - Autonomia Média: mínimo de 4h30m com carga de 90W Regulação de saída em modo inversor: máximo de +/- 2% - Ruído audível: 50db a 1 metro de distância - Fator de crista: 3:1 - Temperatura de operação: 0 a 40°C - Display LCD/LED - Permitindo realizar leituras e configurações de parâmetros como também visualizar diagnóstico de falhas. Alarmes visuais e audíveis de falha de rede, bateria baixa, sobretensão, subtensão e falha interna Comunicação em RS232, USB e (SNMP opcional) Software de comunicação inteligente Proteções: Contra descarga profunda das baterias Contra sobrecarga (eletrônica e por disjuntor) Contra sub e sobre tensões Contra ruídos elétricos (filtro de linha na entrada e na saída) Contra surtos de tensão (VDR) Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Marca: LACERDA – Modelo: TBB 3KVA Porte da empresa: ME/EPP							
26.596.876/0001-36	LICITAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	Sim	Sim	6	R\$ 8.000,0000	R\$ 48.000,0000	02/12/2022 12:56:47
Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: TS SHARA NOBREAK UPS SENNO ST 3KVA MONO 115 RACK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - POTÊNCIA: 3000VA (3KVA) / 2700W - TIPOLOGIA: ON-LINE DE DUPLA CONVERSÃO - FATOR DE POTÊNCIA SAÍDA: 0,9 - TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115V - TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V - FREQUÊNCIA DE REDE: 40/70HZ +/- 1% OU 50/60HZ +/- 2% - TEMPO DE TRANSFERÊNCIA: ZERO - FORMA DA ONDA NO INVERSOR: SENOIDAL PURA - CONEXÃO DE ENTRADA: 1 ENGATE RÁPIDO PARA BATERIA EXTERNA, CABO DE ALIMENTAÇÃO 20A - QUANTIDADE DE TOMADAS: MÍNIMO DE 4 TOMADAS 10A - NBR 14136 - BATERIAS: 6 BATERIAS VRLA 12V 9AH - AUTONOMIA MÉDIA: MÍNIMO DE 4H30M COM CARGA DE 90W - REGULAÇÃO DE SAÍDA EM MODO INVERSOR: MÁXIMO DE +/- 2% - RUÍDO AUDÍVEL: 50DB A 1 METRO DE DISTÂNCIA - FATOR DE CRISTA: 3:1 - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 40°C - DISPLAY LCD/LED PERMITINDO REALIZAR LEITURAS E CONFIGURAÇÕES DE PARÂMETROS COMO TAMBÉM VISUALIZAR DIAGNÓSTICO DE FALHAS. - ALARMES VISUAIS E AUDÍVEIS DE FALHA DE REDE, BATERIA BAIXA, SOBRETENSÃO, SUBTENSÃO E FALHA INTERNA - COMUNICAÇÃO EM RS232, USB E (SNMP OPCIONAL) - SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO INTELIGENTE. PROTEÇÕES: - CONTRA DESCARGA PROFUNDA DAS BATERIAS - CONTRA SOBRECARGA (ELETRÔNICA E POR DISJUNTOR) - CONTRA SUB E SOBRE TENSÕES - CONTRA RUÍDOS ELÉTRICOS (FILTRO DE LINHA NA ENTRADA E NA SAÍDA) - CONTRA SURTOS DE TENSÃO (VDR). GARANTIA: MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. Porte da empresa: ME/EPP							
48.337.889/0001-23	VIVA ASSIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 8.000,0000	R\$ 48.000,0000	04/12/2022 18:37:55
Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: NOBREAK UPS SENOIDAL UNIVERSAL 3200VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak UPS Senoidal Universal, 3200VA de potência, Tipologia: Line Interactive, Forma de onda Senoidal Pura, Entrada Bivolt, automático 115V / 220V, Saída Bivolt selecionável 115V / 220V, 2 baterias seladas internas de 12V/18Ah, Expansão de autonomia com conector de engate rápido, Comunicação inteligente USB de série, Comunicação RS232 (opcional), Comunicação SNMP TCP IP (opcional), 8 tomadas de saída (Norma NBR 14136 – 10A), 4 tomadas de saída (Norma NBR 14136 – 20A), Estabilizador e filtro de linha integrados, Chave liga-desliga temporizada e memorizada, Leds indicadores visuais (rede e bateria), Circuit Breaker (mini disjuntor rearmável), Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica, Carregador de baterias inteligente, Alarme sonoro, Tecnologia SMD, Microprocessador CISC / RISC Implementado / Flash Inversor sincronizado com a rede, Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga, Medição da tensão de entrada em true-RMS, Correção da tensão de saída em true-RMS, Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS, Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz), Circuito desmagnetizador, Pannel em plástico ABS de alto impacto, Gabinete metálico, Autonomia média de 3 horas com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6"8243; , Desligamento automático ao final do tempo de autonomia, Garantia de 1 ano. Porte da empresa: ME/EPP							

40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: 3200VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UPS SENOIDAL 3200VA UNIVERSAL BIV/BIV 2BS 18AH USN INTEL 12T EXP 24V TS SHARA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 8.020,5300	R\$ 48.123,1800	03/12/2022 09:39:22
23.411.795/0001-26	ONLINE SOLUCOES EM TI E MULTIMIDIA LTDA Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: POWER VISION NG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acumulador Tensão Tipo: Senoidal , Entrada/Saída: 115/220/115/127 VCA, Potência Máxima Nominal: 3000 VA, Altura: 765 MM, Largura: 304 MM, Profundidade: 780 MM, Peso: 170 KG, Características Adicionais: Variação Tensão De Entrada +/- 15%, Display - Led , Frequência: 60 Hz Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 9.009,9000	R\$ 54.059,4000	05/12/2022 08:18:18
09.263.279/0001-70	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: UPS SENNO VT 3KVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acumulador tensão - Acumulador Tensão Tipo: Senoidal , Entrada/Saída: 115/220/115/127 VCA, Potência Máxima Nominal: 3000 VA, Altura: 765 MM, Largura: 304 MM, Profundidade: 780 MM, Peso: 170 KG, Características Adicionais: Variação Tensão De Entrada +/- 15%, Display - Led , Frequência: 60 Hz Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 10.000,0000	R\$ 60.000,0000	02/12/2022 13:46:31
36.314.871/0001-27	ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA Marca: ATA Fabricante: ATA Modelo / Versão: TITAN PRO 3KVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK Especificações técnicas mínimas: - Potência: 3000VA (3KVA) / 2700W - Tipologia: On-line de dupla conversão - Fator de potência saída: 0,9 - Tensão nominal de entrada: 115V - Tensão nominal de saída: 115V - Frequência de rede: 40/70Hz +/- 1% ou 50/60Hz +/- 2% - Tempo de transferência: zero - Forma da onda no inversor: Senoidal pura - Conexão de entrada: 1 engate rápido para bateria externa, Cabo de alimentação 20A - Quantidade de tomadas: mínimo de 4 tomadas 10A - NBR 14136 - Baterias: 6 baterias VRLA 12V 9AH - Autonomia Média: mínimo de 4h30m com carga de 90W - Regulação de saída em modo inversor: máximo de +/- 2% - Ruído audível: 50db a 1 metro de distância - Fator de crista: 3:1 - Temperatura de operação: 0 a 40°C - Display LCD/LED permitindo realizar leituras e configurações de parâmetros como também visualizar diagnóstico de falhas. - Alarmes visuais e audíveis de falha de rede, bateria baixa, sobretensão, subtensão e falha interna - Comunicação em RS232, USB e (SNMP opcional) - Software de comunicação inteligente Proteções: - Contra descarga profunda das baterias - Contra sobrecarga (eletrônica e por disjuntor) - Contra sub e sobre tensões - Contra ruídos elétricos (filtro de linha na entrada e na saída) - Contra surtos de tensão (VDR) Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 10.000,0000	R\$ 60.000,0000	05/12/2022 08:22:45
15.282.550/0001-18	SPENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA Marca: Ata UPS Fabricante: Ata Sistemas de Energia Modelo / Versão: Titan PRO 03K Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK Especificações técnicas mínimas: - Potência: 3000VA (3KVA) / 2700W - Tipologia: On-line de dupla conversão - Fator de potência saída: 0,9 - Tensão nominal de entrada: 115V - Tensão nominal de saída: 115V - Frequência de rede: 40/70Hz +/- 1% ou 50/60Hz +/- 2% - Tempo de transferência: zero - Forma da onda no inversor: Senoidal pura - Conexão de entrada: 1 engate rápido para bateria externa, Cabo de alimentação 20A - Quantidade de tomadas: mínimo de 4 tomadas 10A - NBR 14136 - Baterias: 6 baterias VRLA 12V 9AH - Autonomia Média: mínimo de 4h30m com carga de 90W - Regulação de saída em modo inversor: máximo de +/- 2% - Ruído audível: 50db a 1 metro de distância - Fator de crista: 3:1 - Temperatura de operação: 0 a 40°C - Display LCD/LED permitindo realizar leituras e configurações de parâmetros como também visualizar diagnóstico de falhas. - Alarmes visuais e audíveis de falha de rede, bateria baixa, sobretensão, subtensão e falha interna - Comunicação em RS232, USB e (SNMP opcional) - Software de comunicação inteligente Proteções: - Contra descarga profunda das baterias - Contra sobrecarga (eletrônica e por disjuntor) - Contra sub e sobre tensões - Contra ruídos elétricos (filtro de linha na entrada e na saída) - Contra surtos de tensão (VDR) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 10.000,0000	R\$ 60.000,0000	05/12/2022 08:35:49

35.459.909/0001-97	LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI Marca: UPS Fabricante: UPS Modelo / Versão: GXT5-3000LVRT2UXLB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GXT5-3000LVRT2UXLB NOBREAK (UPS) GTX5 3KVA 120V VERTIV Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 12.000,0000	R\$ 72.000,0000	04/12/2022 22:03:56
21.550.873/0001-48	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Marca: NHS Fabricante: NHS Modelo / Versão: PREMIUM ON LINE 3000VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK Especificações técnicas mínimas: - Potência: 3000VA (3KVA) / 2700W - Tipologia: On-line de dupla conversão - Fator de potência saída: 0,9 - Tensão nominal de entrada: 115V - Tensão nominal de saída: 115V - Frequência de rede: 40/70Hz +/- 1% ou 50/60Hz +/- 2% - Tempo de transferência: zero - Forma da onda no inversor: Senoidal pura - Conexão de entrada: 1 engate rápido para bateria externa, Cabo de alimentação 20A - Quantidade de tomadas: mínimo de 4 tomadas 10A - NBR 14136 - Baterias: 6 baterias VRLA 12V 9AH - Autonomia Média: mínimo de 4h30m com carga de 90W - Regulação de saída em modo inversor: máximo de +/- 2% - Ruído audível: 50db a 1 metro de distância - Fator de crista: 3:1 - Temperatura de operação: 0 a 40°C - Display LCD/LED permitindo realizar leituras e configurações de parâmetros como também visualizar diagnóstico de falhas. - Alarmes visuais e audíveis de falha de rede, bateria baixa, sobretensão, subtensão e falha interna - Comunicação em RS232, USB e (SNMP opcional) - Software de comunicação inteligente Proteções: - Contra descarga profunda das baterias - Contra sobrecarga (eletrônica e por disjuntor) - Contra sub e sobre tensões - Contra ruídos elétricos (filtro de linha na entrada e na saída) - Contra surtos de tensão (VDR) Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 18.000,0000	R\$ 108.000,0000	02/12/2022 15:22:23
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS Marca: TS Shara UPS Senno V Fabricante: TS Shara UPS Senno VT 3KVA Modelo / Versão: TS Shara UPS Senno VT 3KVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: - Marca: TS Shara - Modelo: 6869 Especificações: - Potência: 3000VA - Tipologia: On-line de dupla conversão - Fator de potência saída: 0,9 - Tensão de entrada: 115V - Tensão de saída: 115V - Frequência de rede: 40/70Hz +/- 1% - Tempo de transferência: zero - Forma da onda no inversor: Senoidal pura - Conexão de entrada: 1 engate rápido para bateria externa, Cabo de alimentação 20A - Quantidade de tomadas: 6 tomadas 10A - NBR 14136 - Baterias: 6 baterias VRLA 12V 9AH - Autonomia Média: 5 horas com carga de 90W - Regulação de saída em modo inversor: +/- 1% - Ruído audível: 50db a 1 metro de distância - Fator de crista: 3:1 - Temperatura de operação: 0 a 40°C Dimensões: - Altura: 318mm - Largura: 190mm - Comprimento: 421mm Proteções: - Contra descarga profunda das baterias - Contra sobrecarga (eletrônica e por disjuntor) - Contra sub e sobre tensões - Contra ruídos elétricos (filtro de linha na entrada e na saída) - Contra surtos de tensão (VDR) Aplicações: - Datacenters - Equipamentos Hospitalares e Laboratoriais - Ideais para aplicações de missão crítica - Plotters - Servidores de rede Conteúdo da Embalagem: - Nobreak TS Shara UPS Senno Garantia: 12 meses de garantia Peso: 28600 gramas (bruto com embalagem) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 50.000,0000	R\$ 300.000,0000	02/12/2022 13:15:13

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	05.207.424/0001-45	05/12/2022 09:00:05:933
R\$ 108.000,0000	21.550.873/0001-48	05/12/2022 09:00:05:933
R\$ 72.000,0000	35.459.909/0001-97	05/12/2022 09:00:05:933
R\$ 60.000,0000	36.314.871/0001-27	05/12/2022 09:00:05:933
R\$ 60.000,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2022 09:00:05:933
R\$ 60.000,0000	09.263.279/0001-70	05/12/2022 09:00:05:933
R\$ 54.059,4000	23.411.795/0001-26	05/12/2022 09:00:05:933
R\$ 48.123,1800	40.689.972/0001-50	05/12/2022 09:00:05:933
R\$ 48.000,0000	48.337.889/0001-23	05/12/2022 09:00:05:933
R\$ 48.000,0000	26.596.876/0001-36	05/12/2022 09:00:05:933
R\$ 45.000,0000	35.439.466/0001-72	05/12/2022 09:00:05:933
R\$ 44.940,0000	12.027.340/0001-95	05/12/2022 09:00:05:933
R\$ 43.913,1600	30.725.507/0001-73	05/12/2022 09:00:05:933
R\$ 41.606,9400	03.983.321/0001-41	05/12/2022 09:00:05:933
R\$ 36.000,0000	20.324.748/0001-57	05/12/2022 09:00:05:933
R\$ 30.000,0000	05.984.395/0001-28	05/12/2022 09:00:05:933
R\$ 30.000,0000	35.565.446/0001-48	05/12/2022 09:00:05:933
R\$ 30.000,0000	27.363.204/0001-43	05/12/2022 09:00:05:933
R\$ 29.950,0000	30.725.507/0001-73	05/12/2022 09:10:09:383
R\$ 29.900,0000	05.984.395/0001-28	05/12/2022 09:10:51:783
R\$ 29.850,0000	30.725.507/0001-73	05/12/2022 09:10:53:597
R\$ 29.800,0000	36.314.871/0001-27	05/12/2022 09:12:54:087

R\$ 29.750,0000	30.725.507/0001-73	05/12/2022 09:12:56:083
R\$ 29.700,0000	36.314.871/0001-27	05/12/2022 09:13:27:397
R\$ 29.650,0000	30.725.507/0001-73	05/12/2022 09:13:28:257
R\$ 29.550,0000	27.363.204/0001-43	05/12/2022 09:13:45:867
R\$ 29.000,0000	05.984.395/0001-28	05/12/2022 09:13:54:013
R\$ 28.950,0000	30.725.507/0001-73	05/12/2022 09:13:58:330
R\$ 28.000,0000	36.314.871/0001-27	05/12/2022 09:14:07:933
R\$ 47.008,3000	23.411.795/0001-26	05/12/2022 09:14:13:260
R\$ 28.850,0000	27.363.204/0001-43	05/12/2022 09:14:23:000
R\$ 28.543,5500	30.725.507/0001-73	05/12/2022 09:14:28:460
R\$ 27.750,0000	27.363.204/0001-43	05/12/2022 09:14:35:340
R\$ 27.000,0000	05.984.395/0001-28	05/12/2022 09:15:13:227
R\$ 26.900,0000	27.363.204/0001-43	05/12/2022 09:15:19:877
R\$ 59.999,9900	21.550.873/0001-48	05/12/2022 09:15:20:260
R\$ 26.950,0000	36.314.871/0001-27	05/12/2022 09:15:23:523
R\$ 26.000,0000	36.314.871/0001-27	05/12/2022 09:15:36:320
R\$ 25.950,0000	27.363.204/0001-43	05/12/2022 09:15:44:367
R\$ 25.000,0000	36.314.871/0001-27	05/12/2022 09:15:56:287
R\$ 24.900,0000	27.363.204/0001-43	05/12/2022 09:16:05:297
R\$ 41.500,0000	23.411.795/0001-26	05/12/2022 09:16:08:437
R\$ 24.500,0000	36.314.871/0001-27	05/12/2022 09:16:35:363
R\$ 34.794,0000	05.207.424/0001-45	05/12/2022 09:16:36:157
R\$ 24.449,0000	27.363.204/0001-43	05/12/2022 09:16:43:783
R\$ 22.000,0000	40.689.972/0001-50	05/12/2022 09:16:47:393
R\$ 21.500,0000	36.314.871/0001-27	05/12/2022 09:16:57:420
R\$ 24.000,0000	48.337.889/0001-23	05/12/2022 09:17:05:833
R\$ 21.000,0000	05.984.395/0001-28	05/12/2022 09:17:36:927
R\$ 20.853,3600	40.689.972/0001-50	05/12/2022 09:17:41:840
R\$ 20.000,0000	36.314.871/0001-27	05/12/2022 09:17:48:607
R\$ 37.993,0600	03.983.321/0001-41	05/12/2022 09:18:29:590
R\$ 26.640,0000	35.439.466/0001-72	05/12/2022 09:18:44:617
R\$ 23.940,0000	20.324.748/0001-57	05/12/2022 09:18:59:123
R\$ 23.900,0000	27.363.204/0001-43	05/12/2022 09:19:18:033
R\$ 31.794,0000	05.207.424/0001-45	05/12/2022 09:19:30:633
R\$ 37.942,2100	09.263.279/0001-70	05/12/2022 09:20:21:687
R\$ 28.540,0000	26.596.876/0001-36	05/12/2022 09:21:17:477
R\$ 23.880,0000	20.324.748/0001-57	05/12/2022 09:22:50:990
R\$ 41.499,0000	35.459.909/0001-97	05/12/2022 09:24:24:677
R\$ 28.500,0000	12.027.340/0001-95	05/12/2022 09:25:06:577
R\$ 28.490,0000	26.596.876/0001-36	05/12/2022 09:26:25:473
R\$ 28.450,0000	12.027.340/0001-95	05/12/2022 09:27:45:273
R\$ 28.440,0000	26.596.876/0001-36	05/12/2022 09:28:16:807
R\$ 28.400,0000	12.027.340/0001-95	05/12/2022 09:29:07:997
R\$ 28.390,0000	26.596.876/0001-36	05/12/2022 09:29:27:827

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	05/12/2022 09:07:36	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	05/12/2022 09:10:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	05/12/2022 09:31:28	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	05/12/2022 09:31:28	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	05/12/2022 11:06:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.314.871/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000 e com valor negociado a R\$ 19.998,0000. Motivo: Novo valor, mediante negociação
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/12/2022 11:06:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.314.871/0001-27.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/12/2022 11:09:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.314.871/0001-27.
Habilitação de fornecedor	05/12/2022 11:18:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - CNPJ/CPF: 36.314.871/0001-27

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	05/12/2022 09:00:06	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/12/2022 09:10:07	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/12/2022 09:10:07	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/12/2022 09:10:07	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/12/2022 09:31:28	O item 1 está encerrado.
Sistema	05/12/2022 09:31:34	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	05/12/2022 10:34:44	Para ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - Sr. Licitante, a título de negociação seria possível melhor seu valor ofertado?
36.314.871/0001-27	05/12/2022 10:35:42	Bom dia!
Pregoeiro	05/12/2022 10:58:34	Para ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - Bom dia! Sr. Licitante, a título de negociação seria possível melhorar seu valor ofertado?
36.314.871/0001-27	05/12/2022 10:59:58	Conseguimos arredondar o valor para melhor compor os valores! R\$ 19.998,00!
Sistema	05/12/2022 11:06:36	Senhor fornecedor ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.314.871/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	05/12/2022 11:09:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.314.871/0001-27, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	05/12/2022 11:11:03	Para ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - Sr. Licitante, Aguardamos o envio da Proposta Comercial Ajustada, no prazo máximo de 2 (duas horas), conforme item 11.4 do Edital.
36.314.871/0001-27	05/12/2022 11:12:41	Já enviamos o solicitado. Atenciosamente,
Sistema	05/12/2022 11:18:18	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	05/12/2022 11:18:53	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/12/2022 às 11:40:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	25/11/2022 18:45:20	
Abertura da sessão pública	05/12/2022 09:00:06	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	05/12/2022 09:10:07	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	05/12/2022 09:31:34	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	05/12/2022 11:18:18	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	05/12/2022 11:18:53	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/12/2022 às 11:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:45 horas do dia 05 de dezembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RANUSIA MOREIRA GOUVEIA DE MOURA E OLIVE
Pregoeiro Oficial

RODRIGO NUNES BERNARDO
Equipe de Apoio

JULIANO BRAZ DE SOUZA
Equipe de Apoio

KARINA BORGES SANTOS
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

